



1 Pianta piano PRIMO
Scala 1:200

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PAGINA ELABORATO 07
01	Compartimentazione tra il piano interrato e la rampa d'escodo: realizzazione porta EI 30	01
02	Compartimentazione Aula 10. Realizzazione setti autoportanti EI 30 sulla parete frangifiume. Sostituzione delle 6 porte esistenti con porte EI 30 con maniglione antipanco.	02.a
	Compartimentazione Aula 10. Placcatura trave reticolare con pannelli EI 30	02.b
03	Compartimentazione Aula 15 e Aula 18. Realizzazione parete EI 30 sostituzione porte con porte EI 30	03
04	Realizzazione di due scale metalliche esterne per esodo dall'Aula 16 e dall'Aula 17. Sostituzione porta Aula 17	04
05	Realizzazione di due nuove uscite d'emergenza, una al piano terra e una al piano primo per il Deposito libri. Modifica laboratorio (1.8.09)	05.a
	Compartimentazione Deposito libri EI 60. Placcaggio trave reticolare con contropanee EI 60	05.b
06	Aerazione Deposito biblioteca. Sostituzione finestra a nastro.	06
07	Schermatura bombola a servizio dell'impianto di spegnimento a gas. Realizzazione di armadi in metallo invernale internamente con battenti di calcio sfilato.	07.a
		07.b
		07.c
		07.d
08	Compartimentazione caveau tra vano scala H e sala lettura	08
09	Adeguamento porte al verso d'escodo. Sostituzione di porte esistenti con porte nuove in alluminio con maniglione antipanco.	09
10	Protezione scala esterna I. Placcaggio infissi esterni dall'interno. Sostituzione della porta al piano primo con porta EI 30 con maniglione antipanco.	10
11	Compartimentazione aula magna. Sostituzione della porta esistente tra foyer e amministrazione con porta EI 30 con maniglione antipanco.	11
12	Compartimentazione aula magna. Sostituzione vetri fissi con vetri EI 30	
13	Aerazione compartimenti. Sostituzione vetrate con pannelli in policarbonato.	13
14	Sostituzione porte esistenti non certificate	senza grafico
15	Compartimentazione deposito biblioteca. Placcatura EI60 intradosso solo in laboratorio.	15

Nota
I numeri delle pagine coincidono con i numeri degli interventi. intervento 12 è indicato su pagina 11, intervento 14 non ha una rappresentazione grafica.
Tutte le misure sono da verificare in cantiere.
I codici MAX, ES-MAX e CPXX, riferiti a pareti nuovi, pareti esistenti e contropanee, fanno riferimento a elaborato 06 - abaco murature
I codici FOX, riferiti a infissi nuovi, fanno riferimento a elaborato 09 - abaco infissi

X Individuazione interventi
vedi elaborato 07

COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO VIII



Via Ostiense, 133
00159
Roma

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Flaminia Paolini

PROGETTISTA:

Arch. Francesco Damiani

CO-PROGETTISTA:

Arch. Manuela Dinapoli

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

Arch. Gijs Pyckevet

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Arch. Flaminia Paolini

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
DELL'IMMOBILE DI VIA OSTIENSE 236

OGGETTO:

Pianta Piano primo

ARCHITETTONICO

N. TAVOLA

03

SCALA

1:200

N. REV	DATA	DISEGNATORE	CHECK	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
	23/05/2022				

