

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2REGIONE
LAZIO**Dipartimento di Prevenzione**

Direttore Dott. Giuseppe De Angelis

U.O.C. Servizio Interzonale**Esame progetti, Abitabilità e Acque potabili**

Direttore Dott. Stefano Marzani

Via del Casale de Merode n.8 - 00147 Roma

Tel. 06 51007514 / 7604 Fax 0651009032

e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it

pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)**0211934/2020****10/12/2020 11:49:09**Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Sede Centrale di Roma

Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Enrico Bentivoglio

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

Email cert: oopp.lazio@pec.mit.gov.it

Email : segreteria.roma@mit.gov.it

Al RUP

Ing. Andrea Palmieri

Università degli Studi di Roma Tre

Area Patrimonio

Ufficio Progettazione e Pianificazione edilizia

Via Ostiense 159

Email: andrea.palmieri@uniroma3.it

Oggetto:

Progetto per il nuovo Polo Universitario di Ostia con sede presso l'immobile "Ex ENALC Hotel" in via Bernardino Da Monticastro 1 – Richiesta di accertamento di conformità in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 383/1994

Amministrazione Proponente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI – ROMA TRE

In riferimento alla Vs Richiesta n. 8442 di Prot. 619 del 04/03/2020, pervenuta il 23 /04/2020 nell'Ufficio Protocollo generale Asl Roma 2 e protocollata al n. 68700 in pari data, affidata allo scrivente Servizio il 11/05/2020 e alle successive integrazioni di cui le ultime pervenute il 04 /12/2020 nell'Ufficio Protocollo generale Asl Roma 2 e protocollata al n. 209195/2020 del 07/12/2020, affidata allo scrivente Servizio il 09/12/2020, si esprime parere igienico – sanitario favorevole ai lavori previsti alle condizioni seguenti:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla fognatura comunale con destinazione finale al relativo impianto di depurazione (Rif.to nota Acea Atos 2 Prot. n. 730555/P del 19/11/2020);

ASL Roma 2 P..IVA 13665151000

Sede Legale : Via Maria Brighenti, 23 00159 Roma

- 3) le finestre dei locali mensa - bar – area distribuzione pasti, cucina – preparazione, accoglienza – bar – magazzino, segreteria, ufficio, studio, area relax, aula magna, biblioteca, aula, laboratorio, sala riunioni e sala docenti dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;
- 4) la cucina dovrà possedere pavimento lavabile disinfettabile, e pareti lavabili ed impermeabili, fino ad un'altezza di m. 2; aereo - illuminazione naturale diretta, con rapporto superficie apribile/superficie del pavimento non inferiore a 1/8, cappa e canna di esalazione prolungata oltre il piano di copertura e reticelle a maglia stretta alle aperture esterne per impedire la penetrazione di insetti;
- 5) i servizi igienici e gli spogliatoi sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare i necessari ricambi d'aria;
- 6) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura.
- 7) dovranno essere previsti al di sotto la superficie di calpestio del piano dell'unità immobiliare idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da risalita e un'intercapedine ventilata tra la parete e il terrapieno.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro con particolare riguardo ai piani interrati/seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Medico a convenzione
Responsabile del procedimento
Dott. Nyamwala Ngwa Mbembo Na Zoka

Il Direttore O.U.C.
Dott. Stefano Marzani